



1. Некоторые комплектующие на время транспортировки на котёл не устанавливаются.
2. Лестницу с площадкой поз. 6 собрать при монтаже и установить по месту для удобного обслуживания арматуры.
3. Наружные поверхности и трубопроводы покрыть эмалью ПФ-133 ГОСТ 9109-81 по VI классу ГОСТ 9032-74. Толщина покрытия 30..60 мкм.
4. Комплектующее оборудование установить на указанные высотные отметки согласно проекта котельной.
5. \* Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Документация		
A2			62888П.00.00.000 СБ	Сборочный чертеж		
			62888П.00.00.000 КП 62888.00.00.000 РР	Комплектность Расчет на прочность элементов работающих под давлением		
			62888.00.00.000 ТО	Инструкция по монтажу и эксплуатации		
				Инструкция по монтажу и эксплуатации твердотопливного предтопка		
				Сборочные единицы		
A4	1		62888.10.00.000.М	Система трубная	1	
A4	2		ТТП-2.00.000	Предтопок твердотопливный	1	
A4	3		62893П.03.00.000-01	Система управления	1	
A4	4		62888.11.00.000	Натрубная теплоизоляция с каркасом и обшивкой	1	
A4	5		62888.12.00.000	Система питания	1	
A4	6		62894.14.00.000	Лестница с площадкой	1	
A4	7		ДН-9Л85.00.00.000	Дымосос ДН-9	1	

62888П.00.00.000 СБ

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Е-2,5-14Р(Э) для работы с твердотопливным предтопком Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Щербина		18.11.2013			10100	1:25
Проб.	Овсенко		18.11.2013		Лист	Листов	1
Т.контр.	Изденко						
Н.контр.							
Утв.	Лисяный		18.11.2013				