



ООО «КОТЛОМАШ» г. Электросталь (49657) 3-45-22, 3-28-95. (495) 971-12-48, 542-31-18.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к паровому котлу Е-2,5-0,9ГМ с Р73 VS Unigas
(плавное регулирование)

| | |
|---|-------|
| 1. Лестница с площадкой | -2шт. |
| 2. Дымосос ДН-6,3 с преобразователем частоты ATV312-7,5кВт и тормозным резистором VW3A7702 | -1шт. |
| 3. Горелка газовая Р73 VS Unigas с шнуром теплоизоляционным $\phi 5-60$ м. | -1шт. |
| 4. Переходник под горелку | -1шт. |
| 5. Агрегат насосный ЦНС-2,2-1,3 с преобразователем частоты ATV312-2,2кВт с трубопроводами системы питания и сектором измерительным | -1шт. |
| 6. Фильтр водяной Ду25 | -1шт. |
| 7. Манометр 100-1,6 с переходником | -1шт. |
| 8. Манометр 160-1,6 | -1шт. |
| 9. Трубка манометра | -1шт. |
| 10. Кран трехходовой (пар,вода) | -2шт. |
| 11. Воронка | -1шт. |
| 12. Вентиль запорн. фл. Ду80 | -1шт. |
| 13. Вентиль запорн. фл. Ду50 | -1шт. |
| 14. Вентиль запорн. фл. Ду20 | -2шт. |
| 15. Клапан предохранительный | -2шт. |
| 16. Стекло в сборе | -2шт. |
| 17. Колонка уровнемерная | -1шт. |
| 18. Сосуд уравнильный | -1шт. |
| 19. Тройник колонки уровнемерной | -2шт. |
| 20. Охладитель проб | -2шт. |
| 21. Вентиль муф. + фл. Ду15 | -2шт. |
| 22. Вентиль запорн. фл. Ду25 | -1шт. |
| 23. Клапан обратный фл. Ду25 | -1шт. |
| 24. Термометр биметаллический | -1шт. |
| 25. Блок автоматического управления БАУ-ТП-1 | -1шт. |
| 26. Сирена сигнальная | -1шт. |
| 27. Датчик давления В12СN | -1шт. |
| 28. Датчик давления РА22S (или LPB) | -1шт. |
| 29. Датчик давления DL-50E | -1шт. |
| 30. Преобразователь давления ПД100 с гайкой | -1шт. |
| 31. Датчик давления DL-2E | -1шт. |
| 32. Датчик СLM-36NT с коробкой и БП | -1шт. |
| 33. Тягонапоромер (-2+4кПа) с гайкой | -2шт. |
| 34. Тягонапоромер (0 \pm 300Па) | -1шт. |
| 35. Трубка датчиков давления пара | -1шт. |
| 36. Кронштейн ДН | -1шт. |
| 37. Кронштейн НМП | -1шт. |
| 38. Контактор | -1шт. |
| 39. Комплект документации | -1шт. |